

Checkliste zur Barrierefreiheit/Rollstuhlgerechtigkeit von Wohnraum

	Anforderung	barrierefrei	rollstuhl- gerecht	nicht barrierefrei /rollstuhl- gerecht
1.	Ist ein Aufzug vorhanden?	ja	ja	nein
2.	Wie breit ist der Eingang des Aufzugs?	≥ 90 cm	≥ 90 cm	< 90 cm
3.	Sind alle Wege erschütterungsarm mit einem Rollstuhl befahrbar?	ja/nein	ja	/
4.	Hat der Zugang zur Wohnung Stufen oder Schwellen?	nein	nein	ja
5.	Sind geeignete Rampen zur Überwindung ggf. vorhandener Stufen oder Schwellen vorhanden?	ja	ja	nein
6.	Ist ein Rollstuhlstellplatz mit Ladeanschluss in der Wohnung vorhanden?	ja/nein	ja	/
7.	Wie breit sind die Türdurchgänge?	≥ 80 cm	≥ 90 cm	< 80 cm
8.	In welcher Höhe befinden sich die Türgriffe?	egal	≤ 85 cm	/
9.	In welcher Höhe befinden sich die Fenstergriffe?	egal	zwischen 85 und 105 cm	/
10.	Ist ein automatischer Antrieb an mindestens einem Fenster pro Raum nachrüstbar oder vorhanden?	ja/nein	ja	/

11.	Sind ggf. vorhandene Küchenschränke unterfahrbar?	ja/nein	ja	/
12.	Wie groß ist der Duschplatz in cm x cm?	≥ 120 x 120 cm	≥ 150 x 150 cm	< 120 x 120 cm
13.	Ist der Duschplatz niveaugleich?	ja	ja	nein
14.	Sind Stützgriffe am Duschplatz vorhanden oder nachrüstbar?	ja/nein	ja	/
15.	Ist ein Klappsitz am Duschplatz vorhanden oder nachrüstbar?	ja/nein	ja	/
16.	Sind vorhandene Waschtische unterfahrbar	ja/nein	ja	/
17.	Sind Stützgriffe am WC vorhanden oder nachrüstbar?	ja/nein	ja	/
18.	Sind vorhandene Stützgriffe am WC klappbar?	ja/nein	ja	/
19.	Wie breit sind die Wohnungswege?	≥ 120 cm	≥ 120 cm	< 120 cm
20.	Wie groß ist die Fläche in jedem Raum?	≥ 120 x 120 cm	≥ 150 x 150 cm	< 120 x 120 cm
21.	Wie groß ist die Fläche vor Küchenmöbeln?	≥ 120 x 120 cm	≥ 150 x 150 cm	< 120 x 120 cm
22.	Wie groß ist die Fläche vor Sanitärobjecten?	≥ 120 x 120 cm	≥ 150 x 150 cm	< 120 x 120 cm
23.	Wie groß ist der Abstand neben dem WC auf der Zugangsseite?	egal	≥ 90 cm	/
24.	Wie groß ist der Abstand neben dem WC auf der gegenüberliegenden Seite?	egal	≥ 30 cm	/

25.	Wie groß sind ggf. vorhandene Balkons oder Terrassen?	≥ 120 x 120 cm	≥ 150 x 150 cm	< 120 x 120 cm
26.	Hat der Zugang zum Balkon/zur Terrasse Wohnung Stufen oder Schwellen?	nein	nein	ja
27.	Hat der Zugang zum ggf. vorhandenen Garten Stufen oder Schwellen?	nein	nein	ja
28.	Wie lang ist der ggf. vorhandene Parkplatz?	egal	≥ 500 cm	/
29.	Wie breit ist der ggf. vorhandene Parkplatz?	egal	≥ 350 cm	/
30.	Ist der Parkplatz eben und erschütterungsarm befahrbar?	ja/nein	ja	/